

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 3576/2018**

**Zákazník :** VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.  
Spojovací 1539  
396 01 Humpolec

**Číslo zakázky :** 2044  
**Příjem vzorku :** 23.1.2018 13:19  
**Vyšetření vzorku :** 23.1.2018 - 29.1.2018  
**Číslo jednací :** ZU/07669/2011  
**Číslo spisu :** S-ZU/07669/2011  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** P100A03

<b>Vzorek číslo :</b>	6678	<b>Čas odběru :</b>	11:47
<b>Datum odběru :</b>	23.1.2018	<b>Název vzorku :</b>	veřejný vodovod
<b>Místo odběru :</b>	Vysoká Lhota, č.p. 13, rodinný dům, kuchyně		
<b>Matrice :</b>	voda pitná		
<b>Vzorkoval :</b>	Kruchňová Iva		
<b>Metoda vzork. :</b>	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458, ČSN EN ISO 11731)		
<b>Způsob odběru :</b>	bodový vzorek		
<b>Účel odběru :</b>	krácený rozbor pitné vody dle požadavků Vyhlášky č.252/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů, příloha 5		

**Místní měření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	7,1	°C	-	A	SOP OV 042	±1°C

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
amonné ionty	<0,050	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 <sup>6</sup>	-
barva	<5	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 <sup>6</sup>	-
celkový organický uhlík (TOC)	1,5	mg/l	max. 5,0	A	SOP OV 307 <sup>6</sup>	±20%
dusičnanv	47	mg/l	max. 50	A	SOP OV 064.03 <sup>6</sup>	±10%
dusitany	<0,020	mg/l	max. 0.50	A	SOP OV 064.04 <sup>6</sup>	-
chuť	příjemná		příjemná	A	SOP OV 062 <sup>6</sup>	-
konduktivita (25°C)	38,3	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 <sup>6</sup>	±10%
pach	příjemný		příjemný	A	SOP OV 062 <sup>6</sup>	-
pH	7,8		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 <sup>6</sup>	±0,3
zákal	0,57	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 <sup>6</sup>	±20%
železo	<0,05	mg/l	max. 0.20	A	SOP OV 200 <sup>6</sup>	-

**Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 <sup>6</sup>	-
koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 <sup>6</sup>	-
počty kolonií při 22°C	8	KTJ/ml	max. 200	A	SOP OV 908 <sup>6</sup>	4-16
počty kolonií při 36°C	3	KTJ/ml	max. 40	A	SOP OV 908 <sup>6</sup>	1-9

**\* Limit**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 011 (ČSN EN 27888)  
SOP OV 033 (ČSN ISO 10523)  
SOP OV 042 (ČSN 75 7342)  
SOP OV 044.01 (ČSN EN ISO 7027-1)  
SOP OV 062 (TNV 75 7340)  
SOP OV 064.02 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064.03 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064.04 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 064 (návod firmy Thermo Scientific)  
SOP OV 200 (ČSN 75 7400, ČSN ISO 7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233)  
SOP OV 307 (ČSN EN 1484)  
SOP OV 900 (ČSN EN ISO 9308)  
SOP OV 908 (ČSN EN ISO 6222)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(6)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Javůrková Zuzana, Bc.  
**Protokol vyhotovil:** Javůrková Zuzana, Bc.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 2.2.2018



Jan Hofman  
zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 3911/2018**

**Zákazník :** VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.  
Spojovací 1539  
396 01 Humpolec

**Číslo zakázky :** 2047  
**Příjem vzorku :** 23.1.2018 13:19  
**Vyšetření vzorku :** 23.1.2018 - 5.2.2018  
**Číslo jednací :** ZU/07669/2011  
**Číslo spisu :** S-ZU/07669/2011  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** P100A03

<b>Vzorek číslo :</b>	6682	<b>Čas odběru :</b>	11:48
<b>Datum odběru :</b>	23.1.2018		
<b>Název vzorku :</b>	veřejný vodovod		
<b>Místo odběru :</b>	Vysoká Lhota, č.p. 13, rodinný dům, kuchyně		
<b>Matrice :</b>	voda pitná		
<b>Vzorkoval :</b>	Kruchňová Iva		
<b>Metoda vzork. :</b>	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458, ČSN EN ISO 11731)		
<b>Způsob odběru :</b>	bodový vzorek		
<b>Účel odběru :</b>	analýza ve vyzádaných ukazatelích		

**Výsledky zkoušení - pesticidní látky**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
acetochlor ESA !	0,13	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	±30%
acetochlor OA	<0,025	µg/l	max. 0,1	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	-
alachlor ESA	0,60	µg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	±30%
alachlor OA	<0,025	µg/l	max. 1	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	-
desfenyl-chloridazon	0,060	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	±30%
metazachlor ESA	<0,025	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	-
metazachlor OA	<0,025	µg/l	max. 5	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	-
metolachlor ESA	0,19	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	±30%
metolachlor OA	<0,025	µg/l	max. 6	A	SOP OV 341.02 <sup>s</sup>	-

**\* Limit**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Ukazatelé označené "!" jsou mimo limit.

**Poznámka k odběru :** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 341.02 (EPA 535, EPA 536)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.